

## Certificats d'économies d'énergie

**Attestation de conformité  
aux exigences de l'opération standardisée BAR-EQ-110  
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour  
les parties communes (IK 10)**

**Marque commerciale : FILA<sup>2</sup>**

**Nom du produit : FILA<sup>2</sup> 70 LED et FILA<sup>2</sup> 100 LED**

**Références : 730XXXXX, 740XXXXX**

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10.

Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie  $\geq 40\ 000$  heures avec une chute de flux lumineux  $\leq$  à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris)  $\geq 65$  lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard le : 07/06/2018

Nom du signataire : F.TOULIS

Fonction : Responsable BE

Signature :

  
SECURLITE S.A.S.  
Capital : 300 000 €  
Z.I. des Aigles  
72400 LA FERTE BERNARD  
Tél. : 02 43 60 40 00  
Fax : 02 43 60 40 09