

Certificats d'économies d'énergie

**Attestation de conformité
aux exigences de l'opération standardisée BAR-EQ-110
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour
les parties communes (IK 10)**

Marque commerciale : FILA²

Nom du produit : FILA² 70 LED GRILLE DE DEFILEMENT

Références : 734XXXXX

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10.

Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie $\geq 40\ 000$ heures avec une chute de flux lumineux \leq à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 65 lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard le : 07/06/2018

Nom du signataire : F.TOULIS

Fonction : Responsable BE

Signature :

SECURLITE S.A.S.
Capital : 300 000 €
Z.I. des Aigles
72400 LA FERTE BERNARD
Tél. : 02 43 60 40 00
Fax : 02 43 60 40 09