

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité d'un luminaire aux exigences de l'opération standardisée RES-EC-104 Rénovation d'éclairage extérieur

Marque commerciale : FILA²

Nom du produit : FILA² 100 LED + Optiques

Références : 742XXXXX/743XXXXX

Le luminaire LED désigné ci-dessus est conforme aux conditions du cas n°2 pour la délivrance du certificat RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur » :

- IP \geq 65
- Efficacité lumineuse (ratio entre le flux lumineux initial sortant et la puissance totale du système, y compris les auxiliaires) \geq 70 lumens par watt
- ULR \leq 15 %

*Sources lumineuses remplaçables

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard
Nom du signataire : F.TOULIS
Fonction : Responsable BE

le : 08/07/2020

Signature :

SECURLITE S.A.S.
Capital 300 000 €
Z.I. Les Aigles
72400 LA FERTÉ BERNARD
Tél. : 02 43 60 40 00
Fax : 02 43 60 40 09

Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.