

**SÉCURLITE**
LUMIÈRE DURABLEZ.I. DES AJEUX
72400 LA FERTÉ-BERNARD

FRANCE

Attestation d'éligibilité

aux exigences de l'opération standardisée

BAR-EQ-110

Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes (IK 10)

Nom du produit : JUSTE

Références : 113x xx10, 113x xx109701

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie $\geq 40\ 000$ heures avec une chute de flux lumineux $\leq 30\ %$;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 65 lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard, le

12/06/2025

Nicolas PESSON
Responsable Bureau d'études

Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.